

УКРТЕРМОКОНТ
ФИЛЬТР ВОЗДУХА ФВ - 6-02

Паспорт

I. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный расход воздуха, м³/ч :

для ФВ6-02..... 6

для ФВ25-02..... 25

Допускаемое давление

МПа(кгс/см²).....0,3-0,8 (3-8)

Степень очистки воздуха в течение 4500 ч работы
 фильтрующего элемента, %, не более99,95

Падение давления в фильтре при наименьшем значении давления на
 входе и максимальном расходе,

МПа (кгс/см²), не более0,02(0,2)

Масса, кг, не более:

для ФВ6-02 0,5

для ФВ25-02..... 0,8

Габаритные размеры, мм, не более :

для ФВ6-02 Ø 78x140

для ФВ25-02 Ø90x145

Примечание. Расход воздуха указан при атмосферном
 давлении 101325 Па (760 мм рт.ст),
 температуре окружающего воздуха
 20 °С и наибольшем давлении на
 выходе

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол.	Примечание
Фильтр воздуха	1 шт.	Согласно заказ-наряда
Паспорт	1 экз.	
Штуцер присоедини- тельный	2 шт.	
Прокладка	2 шт.	
Патрон фильтрующий	1 шт.	

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр воздуха ФВ 6-02 соответствует техни-
ческим условиям ДСТУ 2967-1:2003 и признан
годным для эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

24.12.2014

ОГК

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу фильтра в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготов-
ления